

試驗編號：1120822-5

試驗報告(正本) 共 2 頁

收件日期	112 年 8 月 22 日	發行日期	112 年 9 月 11 日
委託單位	廣德地板企業有限公司	聯絡電話	02-26191499
		傳真電話	02-26191567
樣品數量	2		
產品型號	GD03 (10.7mm,F1,櫟木紋)		
試驗用途	綠建材申請		
試驗項目	彎曲、反翹及扭曲		

-----以上資訊由申請者提供-----

測驗日期	112 年 9 月 4 日		
樣品說明	尺寸：10.7 × 235 × 1205 mm		數量：2
試驗項目	試驗結果		試驗方法
	品質基準	試材結果	CNS 11342 103 年版
彎曲	供嵌於托架用之木質地板，地板長度每 1,818 mm，彎曲之弦高為 1 mm 以下；供直接鋪地用之木質地板，地板長度每 1,818 mm，彎曲之弦高為 0.5 mm 以下。	送驗試材彎曲之弦高為 0 mm。	
反翹及扭曲	使用上應無礙。	使用上無礙。	
樣本照片			

注意事項：

- 一、本報告共 2 頁，報告內容不得分離使用。
- 二、本實驗室出具之報告中不會針對顧客所規範之任何判定規則予以提出符合性聲明。惟樹種鑑定係依照「WPL-3TE01 木材樹種鑑定試驗標準書」之判定規則，根據 CNS11667 商用木材名稱提出符合性聲明；而製材分等則依照引用標準本身已包含之判定規則提出符合性聲明，非必要時，不考量量測不確定度。
- 三、本報告所記載事項僅做為參考資料，不得作為廣告、出版物等商業宣傳推銷之用。